



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. 7 линия, д.11, Брянск, 241007, тел., факс: (4832) 64-32-91; E-mail: nadzor@uten32.ru
пр-кт Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: nadzor@rtntula.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 208/7-ЭП-Б

г. Брянск, ул. Горького, д. 50

(место составления предписания)

"09" марта 2017 г

(дата составления предписания)

МБОУ СОШ № 4 г. Брянска
Директору МБОУ СОШ № 4 г. Брянска
Шатковской Елене Александровне

(полное наименование юридического лица,
индивидуального предпринимателя)
(фамилия и инициалы руководителя)

Мною, государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора по Брянской области Арзаниевым Анатолием Андреевичем

(должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания)

в процессе проведенной плановой выездной проверки, согласно распоряжению заместителя руководителя Приокского управления Ростехнадзора Ермолаева О.А от "16" февраля 2017 г. № 208-р деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Брянска с углубленным изучением отдельных предметов» (МБОУ СОШ № 4 г. Брянска), ИНН 3234036110, ОГРН 1033202743740

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

соблюдения требований нормативно-правовых актов Российской Федерации в области энергетической безопасности, соблюдение требований законодательства об энергосбережении и повышения энергетической эффективности

В присутствии

- Законного представителя юридического лица - Директора МБОУ СОШ № 4 г. Брянска, Шатковской Елены Александровны, действующей на основании Устава, приказа о перемещении на должность директора МБОУ СОШ № 4 г. Брянска № 474-к по управлению образования Брянской городской администрации от 08 сентября 2014 года.
- Заместителя директора по АХР МБОУ СОШ № 4 г. Брянска, (ответственная за электрохозяйство), Соловьевой Светланы Ивановны, приказ о назначении № 228 от 01.08.2016 г по МБОУ СОШ № 4 г. Брянска..

(должности, фамилии и инициалы представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Выявлены следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно правовых актов Российской Федерации, а именно:

- Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), утверждена Минэнерго России, приказ № 6 от 13.01.03. Зарегистрировано Минюстом России № 4145 от 22.01.03.
- Правил устройства электроустановок (ПУЭ), утверждена Министерством энергетики РФ. Приказ от 8 июля 2002 г № 204.
- Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (ИП и ИСЗ), утверждена Приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г № 261.

№ п./п.	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения	Срок устранения нарушения
1	2	3	4	5
1.	Нет заместителя ответственного за электрохозяйство	п. 1.2.3 ПТЭЭП	Устранить	15.04.17
2.	Электротехнологический персонал не имеет группу по электробезопасности	п. 1.4.3 ПТЭЭП	Устранить	15.04.17
3.	Не ведется журнал дефектов и неполадок электрооборудования	п. 1.8.9 ПТЭЭП	Устранить	15.04.17
4.	Не выполняется график ППР электрооборудования	п. 1.6.3 ПТЭЭП	Устранить	15.04.17
5.	Не выполняется график осмотров электрооборудования	п. 1.6.1 ПТЭЭП	Устранить	15.04.17
6.	Не отражается в технической документации выполнение ремонта электрооборудования	п. 1.6.14 ПТЭЭП	Устранить	15.04.17
Электрощитовая.				
7.	Не проведено ТО электрооборудования	п. 1.6.1 ПТЭЭП	Устранить	15.04.17
8.	На лицевой стороне панелей щитов нет надписей с назначением присоединений	п. 2.2.20 ПТЭЭП	Устранить	15.04.17
9.	Нет перечня защитных средств	п. 1.3.9 ИП и ИСЗ п. 1.7.2 ПТЭЭП	Устранить	15.04.17
Кабинет информатики.				
10	Нет аппарата защиты на отходящие линии к компьютерам	п. 3.1.8 ПУЭ п. 1.7.2 ПТЭЭП	Устранить	15.06.17

На основании Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, руководителю (представителю) юридического лица:


Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Брянска с углубленным изучением отдельных предметов» (МБОУ СОШ № 4 г. Брянска), ИНН 3234036110, ОГРН 1033202743740

(фирменное наименование, место нахождения (адрес), индивидуальному предпринимателю (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства),
предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и направлять уведомление об исполнении пунктов предписания лицу, ответственному за проведение проверки с указанием конкретных мер, принятых по устранению нарушений.

Предписание выдал:

Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Брянской области

Арзаяев Анатолий Андреевич



Первый экземпляр предписания № 208/7-ЭП-Б от 09.03.2017 г для исполнения получила и с его содержанием ознакомлена:

Директор МБОУ СОШ № 4 г. Брянска, Шатковская Елена Александровна, действующая на основании Устава, приказа о переводе на должность директора МБОУ СОШ № 4 г. Брянска № 474-к по управлению образования Брянской городской администрации от 08 сентября 2014 года.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



"09" марта 2017 г

Е.А. Шатковская
(подпись)